



AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561-Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. 89 5248302, fax 89 5248338

Znak sprawy: LBŚiŻ-OBW.9051.3.307.2016

strona 1/liczba stron 1
Olsztyn, 01.07.2016 r.**Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/1457/2016 z badania próbki wody**

1. Badania wykonano na zlecenie: **PSSE w Nidzicy**; zlecenie nr 33/Nidz/307/2016 z dnia 28.06.2016 r.;
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbki zgodnie z protokołem pobrania: **wodociąg sieciowy- Janowiec, sieć- Połcie Stare I**; woda przeznaczona do spożycia, pobrana dnia 28.06.2016 r., godz. 10²⁰
3. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 28.06.2016 r., godz. 12⁴⁵
4. Próbką pobrana wg I-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodą nieakredytowaną, przez pracownika PSSE w Nidzicy
5. Informacja o stanie próbki w chwili przyjęcia – przydatna do badań

Oznaczenie przez klienta				157/Nidz	Najwyższe dopuszczalne wartości wg Rozp. M.Z. z dnia 13.11.2015r. Dz. U. poz.1989
Kod próbki				1457	
Lp	Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wyniki badania niepewność ¹	
<i>Badania mikrobiologiczne</i>					
1	<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100 ml	0	0
2	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0
3	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100 ml	0	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	97 dolna granica 79 Górna granica 118	bez nieprawidłowych zmian

¹ – niepewność wyniku badania wyrażona jako dolna i górna granica przedziału ufności przy 95% poziomie ufności i współczynniku rozszerzenia k=2

jtk – jednostki tworzące kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 28.06- 01.07.2016 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Podana niepewność nie obejmuje etapu pobrania próbki.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Biologicznych Wody, Gleby
mgr Maria Ziomska