



na dachu istniejąca z drutu ocynk. 8mm ułożonego na uchwytych klejonych, połączona przewodami odporowadźającymi z drutu ocynk. 8mm na uchwytych dystansowych poprzez złącza kontrolne. Z uziomem otokowym wykonanym bednarką ocynkowaną 25x4mm na gł. 0,6m. Na kominach instalacja niska, na uchwytych dystansowych. Łączyć do instalacji odgromowej wystające na dachu obróbki metalowe, kominiki wentylacyjne, występniki itp. Łączyć do instalacji uziomowej zaciski ochronne PE rozdzielni.

**BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO**  
Zbigniew Bęgiel 87-300 Brodnica ul. Boh. Wzrósłina 2

**OBIEKT :** STACJA UZDATNIANIA WODY W BIELAWY  
**INWESTOR :** URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

**ZADANIE :** PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ

|               |   |        |                |        |
|---------------|---|--------|----------------|--------|
| Funkcja :     | Nazwisko i imię                         | Podpis | Data           | Nr rys |
| Projektował : | Tadeusz Majewski<br>upr. proj. Ck.35/88 |        | lut<br>2011 r. | 5      |