

## OCENA JAKOŚCI WODY

### Próbka wody czystej pobranej

w dniu 3 czerwca 2024r. godz 08.20

**Janowiec Kościelny -wodociąg sieciowy -hydrofornia -woda czysta**

w/g Sprawozdania LBŚiŻ/OBW/914/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych **warunkowo odpowiada** wymaganiom ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne – Bakterie grupy coli 8 jtk/100ml

**Woda z wodociągu sieciowego w Janowcu Kościelnym  
nadaje się warunkowo  
do spożycia oraz celów sanitarno –higienicznych  
po przegotowaniu**

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294 )



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w NIDZICY  
mgr Beata Rapacka  
specjalista w zakresie zarządzania  
w ochronie zdrowia