

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 2 sierpnia 2024r. godz.7.50

Janowiec Kościelny -wodociąg sieciowy – sieć Trząski 14



w/g Sprawozdania NR 3208/1319/2024

Jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych **warunkowo odpowiada** wymaganiom sanitarnym ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne – bakterie grupy coli 1 jtk/100ml

**Woda z wodociągu sieciowego w Janowcu Kościelnym
nadaje się warunkowo**

**do spożycia oraz celów sanitarno –higienicznych
po przegotowaniu**

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Wapacka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia