



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”



Nidzica, 29 lipca 2011r.

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZK.271.4.2011**

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielawy”*

## **WYJAŚNIENIA NR 1 i ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

### **1.**

#### **Treść zapytania:**

W opisie projektu budowlanego jest: „Źródłem rezerwowego zasilania w energię elektryczną Stacji Uzdatniania Wody będzie agregat prądotwórczy o mocy 30 kW [np. AG8031i06-30 IVECO MOTORS natomiast w kosztorysie technologicznym jest montaż agregatu FI 75 wersja T/G 75 kVA. Pytanie jaką moc agregatu przyjąć 30 kVA czy 75 kVA”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w związku z otrzymanym zapytaniem, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), wyjaśnia i dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu w następujący sposób:

- należy przyjąć agregat prądotwórczy 75 kVA, jako źródło zasilania rezerwowego.

*Powyższe wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego –*

**[http://bip.warmia.mazury.pl/janowiec\\_koscielny\\_gmina\\_wiejska/](http://bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska/)**

Z up. WÓJTA  
Zofia Wójcik  
...SEKRETARZ GMINY  
Podpis Zamawiającego