

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, pn. **wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”**

Dnia 26.06.2012 r. wpłynęło pismo Wykonawcy w sprawie, jak wyżej, o następującej treści:

*„W odpowiedzi udzielonej w dniu 25.06.2012 r. Zamawiający określa, że trawa musi być układana na macie elastycznej. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów dokumentacji do wymogów Ministerstwa. Pragniemy Nadmienić, że pozostawienie takich zapisów jest sprzeczne z wzorcową SIWZ i może skutkować utratą dofinansowania z Ministerstwa oraz Urzędu Marszałkowskiego, Zamawiający nie ma prawa narzucać Wykonawcy instalowania trawy na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli nie jest wymagana, dlatego też prosimy o dostosowanie się do zapisu:*

**Wariant II\*** wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m<sup>2</sup>”

Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć wariant II trawy syntetycznej zgodny z wzorcową SIWZ tzn. wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.).

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m<sup>2</sup>

Janowiec Kościelny, dnia 26.06.2012 r.

**WÓJT**  
*Grochala*  
mgr B. Grochala