

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, pn. **wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”**

Dnia 13.07.2012 r. wpłynęło pismo Wykonawcy w sprawie, jak wyżej, o następującej treści:

„Prosimy o potwierdzenie, czy wyjaśnienie z dnia 25.06.2012 r. dotyczącego poprzedniego przetargu ma zastosowanie w aktualnym postępowaniu przetargowym”.

Odpowiedź: Tak, podtrzymuję.

Wyjaśnienie z dnia 25.06.2012 r.

„Prosimy o zmianę podbudowy warstwy odsączającej o grubości 50 cm ze żwiru płukanego frakcji 8 – 32 mm na piasek lub pospółkę. Ujęty materiał w dokumentacji nie da się prawidłowo zagęścić, oraz niepotrzebnie znacząco podniesie koszty wykonania ORLIK-a”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę warstwy odsączającej o grubości 50 cm ze żwiru płukanego frakcji 8 – 32 mm, na kruszywo łamane zbliżonej frakcji lub piach.

Janowiec Kościelny, dnia 16.07.2012 r.

Z up. WOJTA
Stanisław Wrzeszczyński
Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej

