

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA CENOWEGO O WARTOŚCI O WARTOŚCI DO 14.000 euro

1. Zamawiający: Gmina Janowiec Kościelny

Janowiec Kościelny Nr 62
13-111 Janowiec Kościelny
tel. (89) 626-20-02
Strona WWW: www.janowiec.com.pl
adres e-mail: gmina@janowiec.com.pl
NIP: 745-00-05-521
REGON: 000532808

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dla zadania, pn. **„Budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami zasilającym jednostki osadnicze na terenie miejscowości: Bielawy, Szczepkowo – Zalesie, Kuce oraz Zabłocie Kanigowskie i Gniadki”** gminy Janowiec Kościelny.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

3.1. Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej zadania, pn. **„Budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami zasilającym jednostki osadnicze na terenie miejscowości: Bielawy, Szczepkowo – Zalesie, Kuce oraz Zabłocie Kanigowskie i Gniadki”** w następującym zakresie:

Wieś Bielawy:

Na obrzeżu wsi znajduje się gospodarstwo, do którego planowane jest doprowadzenie sieci wodociągowej. Jednostka osadnicza znajduje się na działce nr 215/3, w/g załączonego planu sytuacyjnego i jest oddalona od najbliższej istniejącej sieci wodociągowej o ok. 1500 m. Przewidywane włączenie do istniejącej sieci \varnothing 90 lub 110 w zależności od dostępnego ciśnienia i wydajności określonej na podstawie badań terenowych.

Wieś Szczepkowo – Zalesie:

Gospodarstwo, do którego planowane jest doprowadzenie sieci wodociągowej znajduje się na działce nr 98 obrębu geodezyjnego Szczepkowo – Zalesie i jest oddalone od zabudowań oraz najbliższej istniejącej sieci wodociągowej o ok. 750 m. Przewiduje się włączenie do sieci wodociągowej, przebiegającej pomiędzy wsiami Krajewo – Kawęczyno i Szczepkowo – Iwany, w/g załączonego planu sytuacyjnego.

Wieś Kuce:

Dwa gospodarstwa domowe zamieszkałe na obrzeżu wsi Kuce znajdują się na działkach nr 9/19 i 9/20 i są oddalone od zabudowań oraz najbliższej sieci wodociągowej o ok. 450 m.

Wieś Zabłocie – Kanigowskie i Gniadki:

Najdłuższy odcinek wodociągowy (ok. 5800 m) będzie przebiegał przez grupy zabudowań zasilając jednostki osadnicze w ilości od jednego do dziesięciu gospodarstw. Wodociąg ma objąć swoim zasięgiem obszary wsi Zabłocie – Kanigowskie i Gniadki wraz z ich zabudowaniami kolonijnymi. Zasilenie przewidziano z istniejącego rurociągu \varnothing 110 we wsi Janowiec – Zdzięty, wg rysunku planu sytuacyjnego.

- 3.2. W ramach przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej oraz samego projektu budowlanego, należy wykonać następujące prace projektowe:
- wykonanie mapy do celów projektowych
 - projekty zasilania energetycznego urządzeń podnoszących ciśnienie wody w sieci (o ile wystąpi taka potrzeba)
 - projekt i dobór zestawów podnoszących ciśnienie wody w sieci (o ile wystąpi taka potrzeba)
 - projekt sieci wodociągowej
 - wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych
- 3.3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być sporządzona w 5-ciu egzemplarzach (także w formie elektronicznej) zgodnie, z:
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. **w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego** (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. **w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego** (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.)
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. **w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym** (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz 1389)
4. Dokumentacja winna być sporządzona tak, aby **Zamawiający** mógł uzyskać prawem przewidziane pozwolenie na budowę - ze Starostwa Powiatowego – na podst. art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz **ubiegać się o pomoc finansową z programów unijnych**.
5. **Zamawiający** udostępni **Wykonawcy** następujące materiały, stanowiące pomoc w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
- a) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej, na **budowie sieci wodociągowych wraz z przyłączami zasilającym jednostki osadnicze na terenie miejscowości: Bielawy, Szczepkowo – Zalesie, Kuce oraz Zabłocie Kanigowskie i Gniadki gminy Janowiec Kościelny**.
 - b) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego, na: **budowie sieci wodociągowych wraz z przyłączami zasilającym jednostki osadnicze na terenie miejscowości: Bielawy, Szczepkowo – Zalesie, Kuce oraz Zabłocie Kanigowskie i Gniadki gminy Janowiec Kościelny**.
 - c) Warunki na włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z podaniem ciśnienia wody w sieci przy wypływie min. 10 l/s. Badania wydajności sieci w miejscu planowanego włączenia wykonane przez specjalistę do zabezpieczeń przeciwpożarowych i potwierdzone protokołem – na etapie prowadzonych prac projektowych.
 - d) Warunki zasilania w energię elektryczną ewentualnych zestawów podnoszących ciśnienie wody w sieci wydane przez Zakład Energetyczny - na etapie prowadzonych prac projektowych.
 - e) Zapewnienie niezbędnej ilości terenu, co do której gmina ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, do montażu urządzeń podnoszących ciśnienie wody w sieci, z możliwością ich ogrodzenia.

- f) Uzgodnienie przejścia z projektowaną siecią wodociagową z właścicielami działek, co do których gmina nie ma prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane - na etapie prowadzonych prac projektowych.

Uwaga!

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o koncepcję projektową dotyczącą wykonania sieci wodociagowych do celów socjalno – bytowych i przeciwpożarowych zasilających jednostki osadnicze we wsiach Bielawy, Szczepkowo – Zalesie, Kuce, Zabłocie Kanigowskie i Gniadki, którą posiada **Zamawiający** i która stanowi integralną część „zapytania cenowego”.

6. **Zamawiający** zaleca, aby **Wykonawca** (projektant) przed złożeniem swojej oferty dokonał wizytacji przedmiotu zamówienia w terenie.

7. Wymagane dokumenty, jakie powinien złożyć oferent:

7.1. Wykonawca (projektant) powinien złożyć kserokopie decyzji o **przygotowaniu zawodowym**, potwierdzone własnoręcznie „za zgodność z oryginałem”, (**załącznik nr 1 do oferty**).

8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni oferenci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów, określonych w pkt. 7.

9. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest **cena** ofertowa sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania, pn. „**Budowa sieci wodociagowych wraz z przyłączami zasilającym jednostki osadnicze na terenie miejscowości: Bielawy, Szczepkowo – Zalesie, Kuce oraz Zabłocie Kanigowskie i Gniadki**”.

10. Sposób przygotowania oferty:

10.1. Ofertę ceny brutto za sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dla zadania pn. „**Budowa sieci wodociagowych wraz z przyłączami zasilającym jednostki osadnicze na terenie miejscowości: Bielawy, Szczepkowo – Zalesie, Kuce oraz Zabłocie Kanigowskie i Gniadki**” należy przedstawić na wzorze określonym przez **Zamawiającego** stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

10.2. Do oferty cenowej należy dołączyć:

- a) Wykonawca powinien złożyć kserokopie decyzji o przygotowaniu zawodowym, potwierdzone własnoręcznie za „zgodność z oryginałem”, (**załącznik nr 1 do oferty**)
- b) uzupełniony i akceptowany podpisem Wykonawcy projekt umowy (**załącznik nr 2 do SIWZ**)

10.3. Oferta cenowa wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej zgodnie z pkt 15.

11. **Wykonawca** może zwrócić się do **Zamawiającego** o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.


12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez oferenta większej niż jedna liczby ofert - wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę zostaną odrzucone.

13. Oferta złożona po terminie, na formularzu innym niż określony przez Zamawiającego, niekompletna lub nie podpisana przez Wykonawcę, zostanie odrzucona.
14. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert.
15. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia ³¹..... .08.2012 roku do godz. 12:00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem:
Zapytanie cenowe - sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania, pn. „Budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami zasilającym jednostki osadnicze na terenie miejscowości: Bielawy, Szczepkowo – Zalesie, Kuce oraz Zabłocie Kanigowskie i Gniadki” gminy Janowiec Kościelny.
16. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Zamawiającego**, tj. w Urzędzie Gminy Kościelny pok. nr 10, dnia **31.08.2012 roku o godz. 12:15.**
17. **Zamawiający** powiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, kto został wybrany na wykonawcę przedmiotu zamówienia oraz o oferowanej przez niego cenie.
18. **Wykonawca**, który wygra przetarg ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go zawrzeć umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
19. **Zamawiający** wymaga, aby przyszła umowa zawarta została na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
20. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
21. Wyjaśnień dotyczących zamówienia publicznego udziela Stanisław Wrzeszczyński pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny pok. nr 10, tel. (89) 626-20-61 w godz. 7.15 - 15.15.

Sporządził:


KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Terenowej
Stanisław Wrzeszczyński

Zatwierdził:


W O J T
mgr Bożena Grochala

Załączniki:

- Nr 1 – druk oferty cenowej na sporządzenie przedmiotu zamówienia
- Nr 2 – projekt umowy

Janowiec Kościelny, ²³..... sierpnia 2012 r.