



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Janowiec Kościelny, 05 lutego 2013r.

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZK.271.1.2013**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w miejscowości Safronka**”

## **WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

**1.**

### **Treść zapytania:**

„Jakich dokumentów spośród certyfikatów, aprobat, atestów, deklaracji zgodności dotyczących zaprojektowanych urządzeń Zamawiający będzie żądał w celu zastosowania jakościowych urządzeń oraz uzyskania oczekiwanego efektu ekologicznego”.

### **Odpowiedź:**

W opisie do projektu budowlanego „Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w miejscowości Safronka” i specyfikacji istotnych warunków wykonania i odbioru robót wskazano wymagane dokumenty dla kompletnego systemu, który wg obowiązujących przepisów dopuszcza urządzenia do stosowania w budownictwie: „Cały system powinien zapewnić określony poziom oczyszczania, a poszczególne urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, a jeżeli urządzenia nie są objęte certyfikacją – atesty i badania wytwórni wg pkt 3 opisu do projektu technicznego. Ponadto wykonawca systemu powinien zaoferować oczyszczalnię, na której urządzenia jest gwarancja co najmniej 10 lat”.

Zapewnienie określonego poziomu oczyszczania (czyli efektu ekologicznego) powinno być zagwarantowane, tak jak określa to zapis umieszczony w projekcie budowlanym, czyli dobrana technologia wraz z odpowiednim wykonaniem daje efekt oczyszczenia ścieków o dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń, które mogą być wprowadzone do wód i gruntu na poziomie, który jest określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Certyfikat i aprobata techniczna musi jednoznacznie opisywać technologię pracy oferowanych urządzeń oczyszczalni ścieków, potwierdzać parametry oczyszczonych ścieków oraz jej parametry techniczno-technologiczne.

**2.**

### **Treść zapytania:**

„Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnię kontenerową w postaci monobloków”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni kontenerowych ponieważ wiąże się to z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego, które zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z dnia 2006 Nr 156, poz. 1118) wymaga wykonania zamiennego projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Co spowoduje wzrost kosztów inwestycji oraz wydłużenie czasu realizacji.

*Powyższe wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego –*

**[http://bip.warmia.mazury.pl/janowiec\\_koscielny\\_gmina\\_wiejska/](http://bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska/)**

**WÓJT**  
*Crochala*  
**mgr. Agnieszka Crochala**  
Podpis Zamawiającego